

No Dz201610954



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：中山市左向照明有限公司

产品型号名称：ZX-ZLZD-E15W-16-E3.7L 型消防应急照明灯具

检验类别：分型试验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201610954

共4页 第1页

产品名称	消防应急照明灯具	型号	ZX-ZLZD-E15W-16-E3.7L
认证委托人	中山市左向照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	中山市左向照明有限公司	生产日期	2015年12月
生产企业	中山市左向照明有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016年1月13日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验		
检验结论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>（主型产品为 ZX-ZLZD-E40W-16-CK 型消防应急照明灯具）。 以下空白。</p> <div style="text-align: center;">  <p>检验专用章 (检验专用章)</p> </div> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016年5月18日</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王艳娥

审核: 谢锋

编制: 冯凡


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201610954

共4页 第2页

认证委托人	中山市左向照明有限公司		
通信地址	中山市古镇镇信恒路42号2、3、4楼		
联系电话	0760-88758001	传真	0760-87561666

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201610954

共 4 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防应急照明灯具
- 2) 型号: ZX-ZLZD-E15W-16-E3.7L
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 中山市左向照明有限公司
- 5) 生产企业: 中山市左向照明有限公司
- 6) 生产地址: 中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 标称应急工作时间: 90min
- 11) 光源名称和参数: LED, DC2.8V
- 12) 主电功耗: 15W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 电池: 类别: 锂电池、单节容量: 3.7V1800mAh、节数: 1 节;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 非集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 自带电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 外形尺寸、LED 数量、主电功耗不同;
- 7) 与以下产品配接工作: 应急照明配电箱。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC2.8V, 0.2W
型号: ST-2835
生产者: 东莞市星晖光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：中山市左向照明有限公司

No: Dz201610954

产品型号：ZX-ZLZD-E15W-16-E3.7L

共4页 第4页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：金属) 自检功能试验方法： 修改主芯片程序中的时间参数	合格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 0.2 应急工作时间(min)： 156 主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 82.6 放电 80min 后光通量 (lm)： 75.7 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度(°C)： 33.7	合格	/
3	充、放电试验	7.3	额定工作电压(V)： 3.70 电池容量(mAh)： 1800 充电 24h 后，充电电流(mA)： 5.1 过放电保护启动瞬间，电池的端 电压(V)： 3.09 静态泄放电流(μA)： 3 充电回路短路时内部元件表面最 高温度(°C)： 40.2	合格	/
4	转换电压试验	7.6	由主电状态转入应急状态时主电 电压(V)： 143 由应急状态回复到主电状态时主 电电压(V)： 174	合格	/
5	接地电阻试验	7.9	接地电阻(Ω)： 0.08	合格	/
6	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
7	低温试验	7.12	试验后，1#试样主电状态转入应 急状态的光通量(lm) 80.7 应急工作时间(min) 131	合格	/
8	外壳防护等级 试验	7.23	试样的防护等级符合 IP30 要求	合格	/