



防爆合格证

证号: GYB18.2168X

由 杭州盘古自动化系统有限公司

制造的产品:

(地址: 杭州市振华路206号西港新界B区3号楼6层7层)

名称 电磁流量计

型号规格 PMF-G a A1-b c d C31

防爆标志 Ex ia/d e II C T4 Ga/Gb

产品标准 Q/ZJAC 1-2017

图样编号 ZP-Q53-11-01

经图样及技术文件的审查和样品检验,确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.3-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准,特颁发此证。

本证书有效期: 2018年12月3日至2023年12月2日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商; 测量管道的外壳防护等级不得低于IP65。
 3. 型号规格说明: a 表示压力等级, 可为0.6、1.0、1.6、2.5、4.0; b 表示口径, 可为15~600; c 表示电极材质, 可为K1、K2、K3、K4、K5或K6; d 表示衬里材料, 可为F1、F2、F21、F3、F4或F5。
 4. 隔爆接合面用紧固件性能等级为A2-70。
 5. 安全电气参数: AC 220V。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一八年十二月三日



本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580